

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12
тел/ факс 8(4932) 234705, 8(4932) 230606

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
155300 Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4
тел/ факс 8(49354) 28535, 8(49354) 28462

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21AO49
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 15.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ивановской области в
городе Вичуге и Вичугском районе»

Руководитель ИЛ
И.Н. Второва
ИНН 3703018421
М.П. 370100-31

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 705 от 15 АПРЕЛЯ 2020 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы: МКОУ «Новописцовская средняя школа», Ивановская область, Вичугский
район, пос. Новописцово, ул. Аптечная, д. 11

Дата и время отбора пробы (образца): 09.04.2020 г 09 час 50 мин

Дата и время доставки пробы (образца): 09.04.2020 г 11 час 40 мин

Основание для отбора: постановление № 16 от 25.12.2019 г. Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, входящий № 37-20/3792-2019 от
27.12.2019 г.

Цель отбора: оценка качества питьевой воды из крана потребителя для определения влияния
его на здоровье человека, на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» согласно акта отбора проб 473-В от 09.04.2020г.
Объект, где производился отбор пробы (образца): МКОУ «Новописцовская средняя школа»,
Ивановская область, Вичугский район, пос. Новописцово, ул. Аптечная, д. 11 (кран в туалете
для мальчиков)

Код пробы (образца):

Ш.2.09.04.20.705.1.М.

Изготовитель: МУП «Коммунальные системы» Вичугского муниципального района
Ивановской области, Ивановская область, Вичугский район, пос. Новописцово, ул.
Кооперативная, д. 1

Дата изготовления: 09.04.2020 г.

Объем партии: ----

Номер партии: ---

Тара, упаковка: посуда лаборатории

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ
31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода
питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных
системах» согласно акта отбора проб 473-В от 09.04.2020г.

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-контейнер, температура +5°C

Дополнительные сведения (отклонения или исключения из метода)---

ИЛ не несет ответственности за информацию, представленную Заказчиком.

Результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы
(образцы), прошедшие испытания (исследования).

Специалист, ответственный за отбор и доставку проб: помощник врача по коммунальной
гигиене Белова Г.Ю.



Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Занеженкова Т.Н.

Общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы): Ш. 2.09.04.20.705.1.М.

Начало исследования: 09.04.2020 г. 12-10

Окончание исследования: 11.04.2020.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100	отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100	отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	1	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лиханова Н.А.			
врач-бактериолог		Морыганова Н.А.			
общее количество страниц 2; страница 2					

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-06-2020

Код образца (пробы): К. 1,2.09.04.20.706.2.М.

Начало исследования: 09.04.2020 г. 12-10

Окончание исследования: 11.04.2020.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф. 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100	отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100	отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число, не более	0	не более 50 в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лиханова Н.А.			
врач-бактериолог		Морыганова Н.А.			
общее количество страниц 3 ; страница 3					

Настоящий протокол не может частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛ
Идентификационный номер протокола Ф 05-08-68-06-2020